

ПАСПОРТ

Выдан: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №11 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей» (МКДОУ детский сад №11)

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. Объект Детский сад №11 г. Тавда, ул. 9 Января 58

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 29.08.2025 № 2.

Председатель Комиссии по
оценке обеспечения готовности к
отопительному периоду 2025/2026гг

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)



К.Г. Баранов

АКТ №2
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

г. Тавда
(место составления акта)

«29» августа 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Тавдинского муниципального округа от 24.06.2025 №1137 (ред. от 14.07.2025 №1280) «Об утверждении составов комиссий по обеспечению готовности к отопительному периоду 2025-2026гг»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «14» июля 2025 г., утвержденной Председателем комиссии К.Г. Барановым, в составе:
Председатель: Баранов К.Г., заместитель председателя Комаров А.А., члены комиссии: главный специалист Пархимович Л.Ю., представитель РСО Шу Е.В.

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) с «04» августа 2025 г. по «29» августа 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» -

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» (МКДОУ детский сад №11)

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1	Объект Детский сад №11 г. Тавда, ул. 9 Января 58
---	--

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

№	Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1	Детский сад №11 г. Тавда, ул. 9 Января 58	Готов

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
МКДОУ детский сад №11	Готов

Приложение:

1. Оценочный лист расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026гг МКДОУ детский сад №11 на объект «Детский сад №11 г. Тавда, ул. 9 Января 58» на 5 л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Прилагаемые документы:

- Справка о том, что объект не относится к жилищно-коммунальному фонду;
- Справка о том, что объект не оборудован газовым оборудованием;

3. Справка об отсутствии предписаний Ростехнадзора;
4. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг, отчет о выполнении плана, приказ об организации подготовки;
5. Акт о проведении промывки теплопотребляющей установки;
6. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии;
7. Справка об осмотре запорной арматурной системы;
8. Приказ №78 от 02.08.2025, о назначении ответственных лиц, удостоверения прилагаются.
9. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность гидравлических испытаний тепловых энергоустановок;
10. Справка о том, что объект не является ОПО (особо опасным объектом), оборудование ОПО отсутствует;
11. Справка об отсутствии инструкции по ОПО (особо опасным объектом);
12. Справка о ведении учета узла тепловых энергоустановок, копия рабочего проекта, результаты проверок прилагаются;
13. Выписка из утвержденного штатного расписания;
14. Акт об отсутствии регуляторов системы ТС;
15. Акт об отсутствии несанкционированных врезок;
16. Копия договора на теплоснабжение;
17. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию;
18. Акты поверки приборов учета ТЭ;
19. Копии результатов проверок контрольно-измерительных приборов, копии паспортов учета;
20. Справка о том, что объект не относится к жилищно-коммунальному фонду;
21. Справка о том, что система теплопотребления на объекте является закрытой, дезинфекция не проводится;
22. Справка о том, что объект не относится к жилищному фонду;
23. Акт №1 от 31.07.2025 проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025/2026гг., приложение к акту технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду 2025/2026гг.

Председатель комиссии: _____ К.Г. Баранов

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____ А.А. Комаров

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ Л.Ю. Пархимович

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ Е.В. Шу

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

«29» августа 2025 г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

**Перечень документов, подтверждающих выполнение требований готовности к
отопительному периоду Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и
которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования
на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании
теплопотребляющих установках: МКДОУ детский сад №11**

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
11.1.	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении	Справка о выполнении указанных требований с представлением актов	нет	-
11.2.	Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 <12> (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.	неприменимо	нет	-
11.3.	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.	неприменимо	нет	-
11.4.	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.	неприменимо	нет	-

11.5.	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 настоящих Правил.	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг." с приложениями. Отчет о выполнении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.	нет	-
11.5.1.	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	Акт №6 промывки системы теплоснабжения от 31.07.2025	нет	-
11.5.2.	11.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил N 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).	Акт о проведения наладки режимов потребления тепловой энергии от 18.07.2025	нет	-

11.5.3.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) 18.07.2025	нет	-
11.5.4.	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.	Приказ МКДОУ ДС №11 от 02.08.2025 № 78 «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей». Копии удостоверений о проверке знаний. Беломестновой О.В. до 31.07.2026, Макаровой Е.Д.31.07.2026.	нет	-
11.5.5.	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	Акт о проведении гидравлических испытаний от 31.07.2025	нет	-
11.5.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил	неприменимо	нет	-

	промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.			
11.5.7.	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.	неприменимо	нет	-
11.5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	Справка о наличии (узла учета ТЭ от 30.07.2025. Копии рабочих проектов узлов учета, паспортов узлов учета тепловой энергии, сведений о результатах поверки ПУ	нет	-
11.5.9.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Справка от 18.07 о наличии специалиста по ремонту и обслуживанию системы теплоснабжения учреждения	нет	-
11.5.10.	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	Справка об отсутствии регуляторов температуры воды на объектах	нет	-
11.5.11.	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих	нет	-

	разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.	установок на предмет наличия несанкционированных врезок от 31.07.2025		
11.5.12.	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808.	Копия договора от 31.01.2025 № Тав4-5673/25	нет	-
11.5.13.	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Акт сверки по договору № Тав4-5673/25, на 30.06.2025 Сальдо -00,00руб.	нет	-
11.5.14.	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	Справка о периодической проверке узлов учета от 18.07. 2025	нет	-
11.5.15.	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4	Справка о проверке контрольно-измерительных приборов от 18.07.2025	нет	-

	статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".			
11.5.16.	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	Справка об отсутствии жилищного фонда в эксплуатации учреждения от 18.07.2025	нет	-
11.5.17.	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <13> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	Неприменимо (система теплоснабжения закрытая)	нет	-
11.5.18.	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).	Справка об отсутствии жилищного фонда в эксплуатации учреждения от 18.07.2025	нет	-
11.5.19.	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной	Акт технической готовности теплоснабжающей установки объектов к отопительному периоду 2025/2026гг от 31.07.2025	нет	-

	эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.			
--	--	--	--	--